Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé
Direction déléguée Nord (16-17-79-86)
Unité de la Charente-Maritime

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. DE L'AUNIS

Prélèvement	**00161617**	**Commune**	**THOU (LE)**
Unité de gestion	0202 - A.I. DE L'AUNIS	**Prélevé le**	**mardi 03 novembre 2026 à 11h30**
Installation	UDI 000300 - R. DE AIGREFEUILLE-LE THOU	**par**	M. LOMPRE
Point de surveillance	0000000588 CENTRE BOURG	**Motif**	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET EVIER PLONGE CANTINE ECOLE	**Type d'eau**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	14,8 °C		25	
pH	7,8 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,55 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,70 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) *1701*

Type de l'analyse : AESU — Code SISE de l'analyse : 00161567 — Référence laboratoire : 26110208775301

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	0,24 NFU		2	
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	17,3 °f			
Titre hydrotimétrique	22,8 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	41 mg/L		250	
Sulfates	59 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	566 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO3)	11 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,22 mg/L	1		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,86 mg(C)/L		2	
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS				
Chlorure de vinyl monomère	<0,1 µg/L	0,5		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION				
Bromates	<2 µg/L	10		
Bromoforme	2,8 µg/L	100		
Chlorodibromométhane	6,6 µg/L	100		
Chloroforme	2,4 µg/L	100		
Dichloromonobromométhane	4,4 µg/L	100		
Trihalométhanes (4 substances)	16 µg/L	100		
Chlorate	<20 µg/L	250		
Acide trichloroacétique	<1 µg/L			
Acide monochloroacétique	<1 µg/L			
Acide bromoacétique	<1 µg/L			
Acides haloacétiques	2,8 µg/L	60		
Acide dichloroacétique	<2 µg/L			
Acide dibromoacétique	2,8 µg/L			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00161617)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 10 novembre 2026

Le responsable du pôle Interdépartemental Eau de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine



Philippe VANSYNGEL